

**Wszystkie Firmy
które pobrały
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji (projekt budowlano – wykonawczy) dla zadania pn.: Budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Stara Wieś, gmina Grybów

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2009 r. do Urzędu Gminy w Grybowie wpłynęło zapytanie od firmy o wyjaśnienie następujących treści SIWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody ponieważ nie przewiduje takiej sytuacji.

Pytanie 2:

Czy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Kpa i odpowiednich przepisach przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za przekroczone terminy?

Odpowiedź:

Gmina odstąpi od naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy w przypadku zwiększenia zakresu prac projektowych w stosunku do opisanego w SIWZ, zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Gmina nie przewiduje zwiększenia zakresu prac projektowych.

Pytanie 4:

Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art.3 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane?

Odpowiedź:

Gmina Grybów nie przewiduje sytuacji, w której potrzebujący wody nie wyrazi zgody.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Odpowiedź:

Gmina nie będzie występowała.

Pytanie 6:

Czy jest pełne pokrycie mapami zasadniczymi do celów opiniodawczych dla zakresu opracowania projektu będącego przedmiotem przetargu?

Odpowiedź:

Gmina nie posiada map zasadniczych.

Pytanie 7:

Jakie drogi występują na terenie objętym przetargiem?

Odpowiedź:

Droga krajowa, powiatowa i drogi gminne.

Pytanie 8:

Czy na obszarze objętym przetargiem są obszary Natura 2000?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lokalizację wodociągu w pasie dróg gminnych i powiatowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10:

Czy w zakresie zamówienia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11:

Czy w zakresie zamówienia jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego projektem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie wyników badań fizykochemicznych dla otworu studziennego, na bazie którego mamy opracować dokumentację projektową.

Odpowiedź:

Analiza fizyczno-chemiczna	
Mętność [NTU]	0,99
Zapach	akceptowalny
Barwa [mgPt/l]	0
Smak	akceptowalny
Przewodność wł. [μ S/cm]	1020
Odczyn [pH]	7,4
Amoniak [mgNH ₄ /l]	0,48
Azotany [mgNO ₃ /l]	0,4
Azotany [mgNO ₂ /l]	<0,03
Żelazo [mgFE/l]	0,051
Mangan [mgMn/l]	<0,05
Analiza bakteriologiczna	
Bakterie grupy <i>coli</i> w 100 ml wody	0
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	0
<i>Enterokoki</i> w 100 ml wody	0

Pytanie 14:

Czy na obszarze objętym projektem są tereny zamknięte?

Odpowiedź:

Nie.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji
Marian Gucwa