

W Y J A Ś N I E N I A

Wszyscy Oferenci którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji naśnieżania stoku narciarskiego w miejscowości Ptaszkowa wraz z dostawą armatki do naśnieżania.

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do Urzędu Gminy w Grybowie w dniu 18.01.2010 wpłynęło zapytanie od firmy o wyjaśnienie następującej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Przedmiar robót dla instalacji elektrycznych systemu naśnieżania – brak przedmiaru na roboty ziemne dla ułożenia kabla energetycznego w ilości 910mb pkt. 1.4 ?

Odpowiedź:

Roboty ziemne dla ułożenia kabli energetycznych w ilości 910mb są uwzględnione w robotach ziemnych dla sieci wodociągowej tłocznej – wspólny wykop.

Pytanie 2:

Dostawa armatki do naśnieżania – armatki nowe czy używane z rokiem produkcji nie starszym niż 2007 r. ?

Odpowiedź:

Armatka nie starsza jak rok produkcji 2007 – nowa lub używana.

Pytanie 3:

Proszę o dokładne sprecyzowanie wytrzymałości rur PE – w pkt .4 opisu technicznego przyjęto „Rurociągi projektuje się z rur polietylenowych dużej gęstości PE 100 i ciśnieniu 2,5 – 4,0 MPa (SDR 7,4). Oznaczenie SDR 7,4 stosuje się dla określenia wytrzymałości rur na ciśnienie 2,5 MPa ?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rury PE 100 o dużej gęstości na ciśnienie minimum 4,0 MPa.

Z poważaniem

Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok