

Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Florynka – stan wykończeniowy i instalacje

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 02.002.2010 r. do Urzędu Gminy w Grybowie wpłynęło zapytanie od firmy o wyjaśnienie następujących treści SIWZ:

Pytania:

1. W przedmiarze w pozycji 3.3 występują ościeżnice stalowa natomiast w specyfikacji technicznej są ościeżnice MDF regulowane z uszczelką. Które ościeżnice należy przyjąć do wyceny?
2. W przedmiarze w pozycji 6.3 występują listwy odbojowe. Jaką należy przyjąć szerokość oraz materiał z jakiego mają być wykonane (np. drewno, płyta meblowa itp) te listwy?
3. W przedmiarze w pozycjach 3.4 oraz 3.5 i 3.6 występują drzwi płytowe wewnętrzne. Jaki ma być kolor tych drzwi?
4. Brak w przedmiarze hydrantów wewnętrznych wraz z instalacją. Czy hydranty wewnętrzne są objęte postępowaniem przetargowym? Jeżeli tak to proszę o podanie podstaw wyceny i przedmiaru.
5. W przedmiarze w pozycji 2.2 występuje izolacja pozioma z folii polietylenowej natomiast w dokumentacji przyjęto papę zgrzewalną. Czy należy przyjąć papę zgrzewalną jako izolację poziomą w kosztorysie ofertowym?
6. W przedmiarze ujęto ocieplenie kominów styropianem gr. 5 cm z wykończeniem natomiast podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że kominy są wykończone. Czy należy przyjąć do wyceny ocieplenie kominów?

Odpowiedzi:

1. Do wyceny należy przyjąć ościeżnice metalowe.
2. Listwy odbojowe mają być wykonane z płyty meblowej. Szerokość listwy – 30 cm.
3. Drzwi wewnętrzne mają mieć kolor biały.

4. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) - Rozdział 5, par. 15, pkt. 1-3 w budynku niskim o kat. ZL III i powierzchni poniżej 1000 m² niema wymogu stosowania hydrantów wewnętrznych.
5. Jako izolację należy przyjąć folię polietylenową.
6. Nie należy wyceniać ocieplenia kominów styropianem o grubości 5 cm wraz z wykończeniem.

Uwaga Inwestora:

W przedmiarze robót budowlanych wykończeniowych nie ujęto jednej szt. drzwi aluminiowych wewnętrznych o wymiarach 1,00x2,00 tj. 2m² należy je wycenić.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji
Marian Gucwa