

## **Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

### **DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na remont budynku przedszkola w miejscowości Kąclowa**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 19 i 22 lutego 2010 r. do Urzędu Gminy w Grybowie wpłynęły zapytania od firm o wyjaśnienie następujących treści SIWZ:

#### **Pytania:**

1. W pozycji 2,10 KNR 508/516/5 Montaż na gotowym podłożu opraw ... Proszę o podanie typu opraw.

Udzielono informacji, że należy zamontować Oprawy świetlówkowe typ ELIPSIS 2\*32 szt. 15. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opraw jeśli tak to na jakie, proszę o podanie producenta i symbolu oprawy.

Pytanie kieruję ze względu na cenę projektowanych opraw ELIPSIS 2\*32 firmy THORN która u przedstawiciela handlowego w Polsce wynosi 2 200,00 zł netto za 1 szt.

2. W której pozycji należy przyjąć podgrzewacz wody OVK200, jak należy go zasilić i zabezpieczyć. Ponownie proszę o informację jak należy zasilić w energię elektryczną i jak zabezpieczyć przed porażeniem prądem? W schemacie ideowym Rozdzielni nie wskazany jest obwód zasilający ani zabezpieczenie nadmiarowe i przeciwporażeniowe.

3. W załączniku do SIWZ PN: PB-wod-kan – 3 INSTALACJA WOD-KAN RZUT PARTERU wskazany jest Naścienny Kocioł Gazowy CITY 1.24/II FF oraz Podgrzewacz c.w.u. DeDietrich SR 150W – proszę o wyjaśnienie w których pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić te urządzenia oraz czy podgrzewanie ciepłej wody użytkowej ma się odbywać za pomocą ujętego w Przedmiarze robót Wewnętrzna Instalacja Elektryczna poz. 2,18 (po wyjaśnieniach z dnia 18-02-2010) pojemnościowym podgrzewaczem wody typ OVK Stiebel Elektron V-195 I.

4. Proszę o podanie informacji czy w ofercie na w/w przetarg należy ująć elementy wyposażenia objęte tabelą znajdującą się pod wykazem pomieszczeń na rys. 3,3 instalacja elektryczna lp. 1 do 10. Elementy te nie są uwzględnione w przedmiarach robót.

#### **Odpowiedzi:**

Ad1.

Typ opraw może ulec zmianie.

Pod względem technicznym typ zamienny musi spełniać analogiczne parametry a parametry oświetlenia pomieszczenia muszą być zgodne z PN

Ad 2.

Obwody 1-8 należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi

Z członem nadmiarowo zwarciovym 1-2 3f ; 3-8 1f typ np.:

- P312 20A30mA Legrand

- CKN 6-20 /1N/B/03 Moeler

- DPN Vigi AC-20-30 Schneider

Obwody 9-14 wspólne zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz indywidualne zabezpieczenia nadmiarowo zwarciovowe

Podgrzewacz wody OVK 200 o mocy 1,5kW zasilany jest z obwodu nr 9

Zabezpieczenie nadmiarowo zwarciovowe 10A

Ad 3.

W pierwszej wersji był projektowany kocioł gazowy, ponieważ Inwestor zamierzał doprowadzić gaz. Ze względu na brak zgody na przeprowadzenie przyłącza gazowego zmieniono projekt na ogrzewanie elektryczne, ogrzewania gazowego nie należy uwzględniać.

Ad. 4.

Elementy wyposażenia objęte tabelą znajdującą się pod wykazem pomieszczeń na rysunku 3,3 instalacje elektryczne lp. 1 do 10 nie są objęte przetargiem, jest to tylko wrysowane wyposażenie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Grybów  
Piotr Krok