

# W Y J A Ś N I E N I A

## Wszyscy Oferenci którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

### **DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Gródku.**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych – (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że do Urzędu Gminy w Grybowie wpłynęły zapytania od firm o wyjaśnienie następujących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytania:**

Brak w przedmiarze robót:

- Systemu zabezpieczenia gazu poprzez wbudowanie zaworu gazowego MAG z systemem czujnika gazu i centrali sterującej,
- Instalacji elektrycznej dla modernizowanej kotłowni,
- Czy w kosztorysie należy przewidzieć montaż i zakup aktywnego systemu przeciw wypływowego gazu ziemnego o średnicy 32mm?.

#### **Odpowiedzi:**

W kosztorysie ofertowym należy dodatkowo ująć i wycenić następujące elementy:

- System zabezpieczenia gazu poprzez wbudowanie zaworu gazowego MAG z systemem czujnika gazu i centrali sterującej,
- Rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami dla urządzeń kotłowni,
- Instalację elektryczną podtynkową w rurkach dla dwóch lamp oświetleniowych, jednego wyłącznika i dwóch gniazd 1 fazowych (osprzęt IP44).

Z poważaniem

**Wójt Gminy Grybów  
Piotr Krok**