

## **Pytania dotyczące projektu i przedmiarów oraz odpowiedzi Zamawiającego.**

Dotyczy przetargu nr DI-3410/16/2010 na **Odbudowę drogi – ul. Żwirki i Wigury w Zatorze, na dł. ok. 153 mb, wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego**

### I. 1. Pytanie wykonawcy.

*Czy w pozycji 88 przedmiaru robót (droga i kanalizacja) dotyczącej podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego Silmentem o grubości 32 cm wykonywanej w technologii 2x16 cm, jest możliwa zmiana technologii wykonania ww. podbudowy na wykonanie koryta o głębokości 32 cm, odwiezienie wygenerowanego urobku i wykonanie warstwy pomocniczej z tłuczni kamiennego lub pospółki ?*

### I. 2. Odpowiedzi Zamawiającego.

**Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Projektanta dopuszcza zastosowanie podbudowy pomocniczej z tłuczni kamiennego lub pospółki o grubości 32 cm.**

## **UWAGA !**

**Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.**

*Niniejsze pytanie i odpowiedź Zamawiającego zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.08.2010 r.*