

Pytania dotyczące projektu i przedmiarów oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI-3410/15/2010 na „Przebudowę i rozbudowę budynku Domu Ludowego w Palcowicach”

Pytanie:

1. *Prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla balustrad oraz pochylni .*

Prosimy o określenie materiału nierdzewne czy z kształowników malowanych proszkowo

Balustrady winny być wykonane z kształowników stalowych, malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji zamówienia z przedstawicielami Zamawiającego.

Balustrady należy wykonać ze stali o przekroju okrągłym.

2. *Czy Inwestor posiada formularz dla wykaz osób z uprawnieniami ?*

Prosimy o udostępnienie.

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi druk „Oświadczenie dotyczące kierownika budowy i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia”, który należy przedłożyć wraz z ofertą. Druk ten udostępniony jest na stronie internetowej www.zator.pl

3. *Prosimy o o wskazanie w projekcie opisu stolarki drzwiowej z podaniem parametrów technicznych dla drzwi tj:*

3.1. *stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa :*

- *kolor stolarki*
- *szyby bezpieczne czy zwykłe*
- *antywłamaniowe*
- *całe szklone czy półpełne*

Drzwi aluminiowe zewnętrzne – aluminium ciepłe, kolor stolarki zostanie uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przedstawicielem użytkownika w trakcie realizacji;

w zakresie dotyczącym wypełnienia drzwi należy uwzględnić dane zawarte w zestawieniu stolarki (zał. 1A cz.1 – opis przedmiotu zamówienia). Wszystkie drzwi zewnętrzne winny być wykonane z aluminium ciepłego tj z przekładką termiczną, a w przypadku przeszklenia z zastosowaniem szklenia szybą bezpieczną, antywłamaniową. Ponadto wszystkie drzwi zewnętrzne bez względu na wypełnienie powinny posiadać okucia drzwi antywłamaniowe, min 2 zamki antywłamaniowe dolny i górny- (patentowe),), pochwyt, samozamykacz.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne - materiał aluminium, kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przedstawicielem użytkownika w trakcie realizacji zadania; przeszklenie - zgodnie z zestawieniem stolarki (zał. 1A cz.1 – opis przedmiotu zamówienia), w przypadku drzwi przeszklonych zastosować szybę bezpieczną; drzwi wewnętrzne aluminiowe winny zostać wyposażone w min 1 zamek patentowy, pochwyt i samozamykacz.

3.2. *ścianka wewnętrzna :*

- *materiał*
- *kolor stolarki*
- *szyby bezpieczne czy zwykłe*
- *antywłamniowe*
- *całe szklone czy półpełne*

Ścianka wewnętrzna – materiał aluminium, kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym lub upoważnionym przedstawicielem użytkownika w trakcie realizacji zadania; zgodnie z zestawieniem stolarki (zał. 1A cz.1 – opis przedmiotu zamówienia) – ścianka przeszklona w całości, szklenie szybą bezpieczną.

3.3. stolarka drzwiowa wewnętrzna techniczna EI oraz drzwi do chłodni:

- kolor stolarki
- parametry techniczne dla w/w drzwi

Drzwi wewnętrzne techniczne ppoż.EI30 – o konstrukcji stalowej, pełne, malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, wyposażone w klamkę, zamek oraz automatykę drzwi przeciwpożarowych.

Drzwi wewnętrzne – chłodnia –jednoskrzydłowe, pełne, gr.min.65mm, ze stali nierdzewnej, z przekładką termiczną , wyposażone w klamkę, zamek i samozamykacz.

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.