

PZ/4290/2017

Wieliczka, dnia 28.12.2017 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV

Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m³/h

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, ul. Jedyńska 30 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. Poz. 1579) zmienia treść odpowiedzi na pytanie z dnia 04.12.2017 r. o treści:

Pytania z dnia 04.12.2017 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, iż każde wyszczególnione w dokumentacji ofertowej komplety urządzeń technologicznych (tj. blok aeracyjny, zestawy filtracyjne, układ zmiękczenia, zestaw hydroforowy, generator podchlorynu sodu) musi być traktowane, jako jeden integralny produkt, dostarczany przez jednego producenta, wyposażony we wszystkie elementy zgodnie z opisami w projekcie wykonawczym (tom IIIa, IX, X) wraz z atestem PZH na całe urządzenie.

Czy jednocześnie dopuszcza się dostarczenie poszczególnych elementów (posiadających atest PZH) od różnych producentów, a następnie montaż zgodnie z dokumentacją bezpośrednio przez Wykonawcę? Z naszego doświadczenia wynika, że takie rozwiązanie równie dobrze sprawdza się w instalacjach uzdatniania wody, a osobno skompletowane urządzenia nie charakteryzują się zwiększoną awaryjnością. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, iż to Wykonawca udziela gwarancji na całość wykonanych prac oraz na oferowane urządzenia.

Odpowiedź przyjmuje brzmienie:

Komplety urządzeń technologicznych opisane w specyfikacji technicznej jak zestawy do aeracji, filtracji, zmiękczenia oraz zestaw pompowy nr II, dmuchawy, sprężarki oraz rozdzielnia technologiczna, pneumatyczna stanowią części głównego schematu uzdatniania wody. Zamawiający dopuszcza w wymienionych zestawach: aeracji, filtracji, zmiękczenia i dezynfekcji, pompowym II^o, dmuchawy, sprężarki oraz rozdzielni technologicznej, - zastosowania urządzeń innych producentów, pod warunkiem przedłożenia atestu PZH na kompletny zestaw technologiczny.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na skutek czego:

1. Punkt 9.1. SIWZ przyjmuje brzmienie:
9.1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) najpóźniej do dnia 22.01.2018 r. do godz. 09:50.
2. Punkt 10.1. SIWZ przyjmuje brzmienie:
10.1. Składający ofertę pozostaje nią związany 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22.03.2018 r.
3. Punkt 13.1. SIWZ przyjmuje brzmienie:
Oferty należy składać do dnia 22.01.2018 r. do godz. 09:50 w sekretariacie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, I piętro, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84 ust. 2 uPzp). Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie art. 84 ust. 2 uPzp tj. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Punkt 13.3. SIWZ przyjmuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10, I piętro, pokój numer 5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a dane z ofert, które dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane. Podczas otwarcia

ofert Zamawiający podaje nazwy, (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i rękojmi, szybkości reakcji serwisu na zgłoszenie, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności faktur.

Zamawiający informuje, że pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
mgr Bogdan Sowa